



Profesní komora požární ochrany, z. s.
se sídlem Kolčavka 5, Praha 9 – Libeň, PSČ 190 00, IČO 70843856
Komerční banka, a.s., Praha 8, č.ú. 27-7227030257/0100
tel./fax: 266 310 016, e-mail: info@komora-po.cz, www.komora-po.cz
registrována ve spolkovém rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 10945

Vážený kolegové,

v úterý 3.10.2017 proběhlo mimořádné jednání výrobců PBZ, členů Profesní komory požární ochrany, z.s., které se zabývalo dopady rozsudku Nejvyššího soudu č. j. 21 Cdo 1502/2016-138 ze dne 20.3.2017¹⁾ na dosavadní praxi při provádění kontrol provozuschopnosti, údržby a oprav požárně bezpečnostních zařízení na základě „osvědčení“ vystavených výrobcí, doposud respektované i orgány SPD.

Následně po tom, co Nejvyšší soud označil tato osvědčení vydávaná výrobcí za právně irelevantní, zveřejnilo GŘ HZS stanovisko „Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení“²⁾, ve kterém oznámilo, že doklady o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení vydaných osobami bez osvědčení k výkonu odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany ve smyslu zákona o požární ochraně³⁾, nebude nadále akceptovat.

Z diskuze vyplynulo, že je velmi málo těch, kteří jsou držiteli „osvědčení“ od výrobců a současně i osvědčení OZO nebo TPO. Hrozí tak velké nebezpečí, že pro nedostatek osob schopných provádět kontroly dojde ke kolapsu celého dosavadního systému a nenaplnění zákonných požadavků.

Abychom při jednáních s kompetentními institucemi mohli argumentovat konkrétním rozsahem tohoto problému, dovoluji se obrátit na Vás všechny, kteří jste doposud vydávali tato, dle Nejvyššího soudu právně irelevantní osvědčení, se žádostí o vyplnění přiložené tabulky.

Vyplněnou tabulku a případné návrhy na řešení tohoto problému můžete zaslat na adresu kancelar@komora-po.cz

S úctou

.....
Bc. František Kregl
prezident PKPO

1) <http://www.zakony.cz/soudni-rozhodnuti/nejvyssi-soud/2017/1701/judikat-ns-21-Cdo-1502-016-GNS2017872>

2) <http://www.hzscr.cz/clanek/sjednoceni-aplikacni-praxe-pri-provadeni-kontroly-provzusochopnosti-pozarne-bezpecnostnich-zarizeni.aspx>

3) <http://www.hzscr.cz/clanek/pravni-a-ostatni-predpisy-588431.aspx>